



uw kenmerk:  
uw brief van: 27 november 2013

Gemeente Horst aan de Maas  
Mevrouw J. van Melick  
Postbus 6005  
5960 AA HORST

ons kenmerk: 2013.27485

datum:

verzonden:

onderwerp: wateradvies verplaatsing tennispark Grubbenvorst

Geachte mevrouw Van Melick,

Op 25 november 2013 heeft u het Watertoetsloket Peel en Maasvallei\* verzocht om te reageren op de waterparagraaf en hydrologische onderzoeken ten behoeve van het bestemmingsplan "Verplaatsing tennispark Grubbenvorst". Het plangebied ligt aan het Ericaplein te Grubbenvorst. Aan de noordzijde van het bestaande sportterrein zal een uitbreiding van het clubgebouw plaatsvinden. Tevens worden de tennisbanen uitgebreid, en komt er een "jeux de boules" baan.

Hemelwater afkomstig van verhardingen en sportvelden wordt binnen het plangebied opgevangen en geïnfiltreerd in twee infiltratievoorzieningen. In of nabij het plangebied bevinden zich geen beheersobjecten of aandachtgebieden van de Limburgse waterbeheerders.

Hoewel wij geen opmerkingen hebben op dit initiatief, merken wij wel dat in hoofdstuk vijf (alinea twee) een fout is opgenomen. Hierin staat beschreven dat de afstand tussen hemelwatervoorzieningen en gebouwen minimaal 2,5 meter dient te zijn om vochtoverlast te voorkomen. Dit is naar ons idee te weinig.

- Wij adviseren u in de planfase rekening te houden met een ruimere afstand. Eventueel kunt u het plan op dit punt uitwerken om te voorkomen dat er overlast kan optreden.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vragen over dit advies kunt u zich richten tot Menno Stevens via 077 389 11 23 of via [menno.stevens@wpm.nl](mailto:menno.stevens@wpm.nl).

Namens het watertoetsloket,

ir. L.C. (Leen) Oosterom,  
coördinator Advies

\* Het watertoetsloket Peel en Maasvallei is een gezamenlijk initiatief in het kader van de watertoets van het Waterschap Peel en Maasvallei, de provincie Limburg en Rijkswaterstaat Directie Limburg. Dit (pré-)wateradvies is opgesteld door het waterschap Peel en Maasvallei. Het eventueel noodzakelijke (pré-)wateradvies van de provincie Limburg is hierin verwerkt. Het eventueel noodzakelijke (pré-)wateradvies van Rijkswaterstaat zal separaat worden verstrekt.

Zowel het waterschap als de provincie zijn binnen de kaders van hun eigen taak en bevoegdheid verantwoordelijk voor hun deel van het advies. De provincie Limburg heeft het afdelingshoofd van de afdeling Kennis en Advies en het Dagelijks Bestuur van het waterschap Peel en Maasvallei bij besluit van 12 augustus 2004, kenmerk 2004/46842, gemachtigd tot ondertekening van het wateradvies, voor wat betreft het provinciale wateradvies in het kader van de watertoets.