

Karin Thissen

Van: Paulussen, Roger <rj.paulussen@prvlimburg.nl>
Verzonden: donderdag 30 januari 2020 10:22
Aan: gemeente_HadM
CC: John Kootkar; Paulussen, Roger
Onderwerp: Artikel 3.1.1 Bro Vooroverleg wijzigingsplan "Nieuwenbergweg 1 Horst", hierna te noemen het plan

Geacht College,

Het plan is beoordeeld op de adequate doorwerking van de provinciale belangen.

De beoordeling van het plan geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Indien u dit plan op deze wijze voortzet, zal er geen aanleiding zijn om in de verdere procedure van het plan een zienswijze in te dienen.

drs. H.J.J.G. Simons
clustermanager Ruimte

provincie limburg 

Dit e-mailbericht en de informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Dit bericht kan informatie bevatten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten of die vertrouwelijk is of om andere redenen rechtens beschermd is. Kennisname en gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde (n) is verboden. Indien u deze email abusievelijk hebt ontvangen, brengt u ons dan op de hoogte waarbij u gevraagd zal worden het originele bericht te vernietigen.

Karin Thissen

Van: Geert van Lankveld <G.vanLankveld@waterschaplimburg.nl>
Verzonden: donderdag 23 januari 2020 09:15
Aan: gemeente_HadM
Onderwerp: Wijzigingsplan "Nieuwenbergweg 1, Horst"

Geachte,

Het plan voorziet in de uitbreiding/oprichting van een glasopstand van 9000 m².

Voor het overtollige hemelwater worden voorzieningen gerealiseerd die een maatgevende bui van 100 mm (T=100) in 24 uur kan opvangen.

Dit komt overeen met de eis zoals door het waterschap gesteld.

Het hemelwater zal zoals aangegeven in de watertoets volledig op eigen terrein infiltreren.

De te realiseren hemelwatervoorziening dient buiten het profiel van vrije ruimte zijn gelegen. In dit geval is dit een strook van 3 meter gemeten vanuit de kadastrale grens.

Vanaf de nieuwbouw mag (tot een T=100) geen water geloosd worden op de op de primaire watergang Diepleng die naast plangebied is gelegen.

Indien u nog vragen heeft kunt u met mij contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

Geert van Lankveld
Adviseur vergunningen en plantoetsing
+31 615834756



met de omgeving, voor de omgeving



Ja, ik meld me aan voor e-mails op maat