



Gemeente Horst aan de Maas  
t.a.v. De heer J. Kootkar  
Wilhelminaplein 6  
5961 ES Horst

<b>datum</b>	29 juni 2020	<b>behandeld door</b>	Maarten klerken
<b>uw kenmerk</b>		<b>telefoonnummer</b>	0031881190623
<b>ons kenmerk</b>	2020-000812	<b>bijlage(n)</b>	0
<b>onderwerp</b>	Uitbreiding glasopstand		

Geachte heer Kootkar,

Op 10 juni 2020 hebben wij uw adviesaanvraag ontvangen. Dit advies gaat over Uitbreiding glasopstand op de locatie Nieuwenbergweg 1, 5961 NR Horst. Dit advies is geregistreerd onder nummer 2020-000812.

Met vriendelijke groet,

M. Klerken  
Consulent Proactie

## Adviesrapport

Het plan is getoetst aan de uitgangspunten van het regionaal "Modelbeleid bluswater en bereikbaarheid".

De beoogde uitbreiding van de tuinderskas is te bezien als zijnde een "Lichte industriefunctie uitsluitend bestemd voor het bedrijfsmatig telen, kweken of opslaan van gewassen of daarmee vergelijkbare producten, met een permanente vuurbelasting niet groter dan 150 MJ/m<sup>2</sup>, bepaald volgens NEN 6090" (Conform Bouwbesluit 2012).

Voor de aangegeven uitbreiding geldt dan ook geen eisen ten aanzien van bluswater.

**Zonder voorwaarden, akkoord.**