

**Van:** Lara Savelkoul <[L.Savelkoul@waterschaplimburg.nl](mailto:L.Savelkoul@waterschaplimburg.nl)>

**Verzonden:** donderdag 18 oktober 2018 15:12

**Aan:** Info [ARVALIS] <[info@arvalis.nl](mailto:info@arvalis.nl)>

**Onderwerp:** FW: AZ bbq

Goedemiddag meneer Peeters,

Bij het wegwerken van de administratie kwam het plan van AZ aan de Kronenbergweg naar boven als zijnde niet beoordeeld.

De waterparagraaf zit goed in elkaar, echter sinds 8 oktober ligt de nieuwe Keur in ontwerp ter inzage. Hier wordt een bufferingscapaciteit van 100 mm per m2 aangehouden tbv het afkoppelen van regenwater, met een leegloop van 24 uur.

U begrijpt dat het de ontwerp Keur is die ter inzage ligt, dus ik kan niet garanderen dat deze norm niet wordt bijgesteld (naar boven of beneden), maar dat de norm zwaarder wordt dan de huidige, dat is wel duidelijk en wij gaan er vanuit dat de genoemde 100mm wel blijft staan.

Met vriendelijke groet,

Lara Savelkoul  
Adviseur vergunningen en plantoetsing  
+31 619000280



met de omgeving, voor de omgeving