



College van B&W Gemeente Horst aan de Maas  
Wilhelminaplein 6  
5961 ES Horst

|                    |                                  |                       |                   |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>datum</b>       | 9 mei 2022                       | <b>behandeld door</b> | Bram van den Ende |
| <b>uw kenmerk</b>  |                                  | <b>telefoonnummer</b> | +31881190653      |
| <b>ons kenmerk</b> | 2022-023630                      | <b>bijlage(n)</b>     | 0                 |
| <b>onderwerp</b>   | Bestemmingsplan Meteriks Veld II |                       |                   |

Geachte heer/mevrouw,

Op 3 mei 2022 heeft u Veiligheidsregio Limburg-Noord verzocht advies uit te brengen over het ruimtelijk initiatief Bestemmingsplan Meteriks Veld II. Het initiatief ligt binnen het invloedgebied van de A73, waarover transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. De grondslag voor ons advies komt voort vanuit artikel 9 van het Besluit externe veiligheid transportroutes.

Het groepsrisico neemt slechts beperkt toe waardoor onze advisering zich richt op de bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid van het initiatief. Doordat de afstand ten opzichte van transportas groter is dan 200 meter en de toename van het groepsrisico zeer beperkt is, valt de ontwikkeling binnen het toepassingsgebied van standaard advisering (raadpleegbaar via [www.vrln.nl](http://www.vrln.nl)).

De bestrijdbaarheid van de nieuwe ontwikkeling is onvoldoende. De woonwijk is voldoende bereikbaar, maar er zijn geen bluswatervoorzieningen beschikbaar in de directe omgeving.

#### Advies

Wij adviseren rekening te houden met onderstaande beheersmaatregelen voor zowel de initiatiefnemer, gebruiker van het gebouw als de gemeente, ter verbetering van de bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid:

Initiatiefnemer:

- Wanneer voor ventilatie een installatie nodig is, plaats dan op een makkelijk te bereiken plaats, een noodknop, waarmee de installatie uitgezet kan worden, zodat er geen ventilatielucht meer van buitenaf wordt ingebracht. De noodknop kan bijvoorbeeld in de meterkast worden geplaatst.

- Realiseer voldoende primaire bluswatervoorzieningen (regulier: ondergrondse brandkranen) in de nieuwe woonwijk. Daarbij dienen de uitgangspunten van het beleid bluswater en bereikbaarheid te worden gehanteerd: voorzieningen met een minimaal debiet van 30 m<sup>3</sup>/uur op een maximale afstand van 100 meter van een woning.

Gebruiker van het gebouw:

- Zorg dat de gebruikers op de hoogte zijn van de risico's van een toxisch incident met gevaarlijke stoffen, het handelingsperspectief: "binnenblijven, ramen en deuren sluiten en mechanische ventilatie uitzetten" en hiernaar wordt gehandeld.
- Indien gebouwen geheel of gedeeltelijk zijn voorzien van natuurlijke ventilatie, is het advies om naar een ruimte te gaan waar ramen en deuren gesloten kunnen worden en de mechanische ventilatie uitgezet kan worden.

Gemeente:

- Informeer de initiatiefnemer en de gebruikers van het plan over de risico's van de risicobron en het daarbij horende handelingsperspectief en borg dit in overeenkomsten, voorschriften etc. voor zover dit (juridisch) mogelijk is.

#### **Tot slot**

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met de heer Bram van den Ende via telefoonnummer +31881190653.

Met vriendelijke groet,



M.J.E.M. Peters  
Teamleider / Programmasecretaris