

## ARCHIEF

i.a.a. paca

uw kenmerk:  
ons kenmerk: ka/paca/wt/2010.09022  
uw brief van: 24 juni 2010  
datum: 29 juni 2010  
verzonden:

College van Burgemeester en  
Wethouders van de gemeente  
Horst aan de Maas  
Postbus 6005  
5960 AA HORST AAN DE MAAS

onderwerp: Wateradvies bestemmingsplan De Zumpel te Grubbenvorst

Geacht College,

Op 24 juni 2010 heeft *Watertoetsloket Peel en Maasvallei* \* het bestemmingsplan "De Zumpel" ontvangen met het verzoek het plan te beoordelen in het kader van de watertoets.

De bijgevoegde waterparagraaf geeft ons aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen:

- Het beoogde gescheiden rioleringsstelsel met infiltratiekratten zal moeten worden aangelegd zodat het mogelijk is een bui met kans op herhaling van 1x per 100 jaar (84 mm in 48 uur) te kunnen bergen. Wij wijzen u erop dat een dergelijke bui geen overlast voor derden mag veroorzaken.
- Wij willen u erop wijzen dat bij het bepalen van de grootte van een absolute (100% infiltratie) infiltratievoorzieningen een veiligheidsfactor van minimaal 0,5 op de gemeten infiltratiegeschiktheid (k-waarde) toegepast dient te worden.
- Wij adviseren indien er niet wordt gekozen voor een absolute infiltratievoorziening, altijd een noodoverlaat aan te leggen (bij voorkeur op het maaiveld).
- Wij adviseren een alternatief te bedenken voor het plaatsen van infiltratiekratten omdat deze lastig te reinigen zijn.
- In of nabij het plangebied bevinden zich geen watergangen, zuiveringstechnische voorzieningen of prioritaire verdrogingsgebieden.
- Wij adviseren u geen uitlogende bouwmaterialen zoals zink, koper of lood toe te passen. Daarnaast raden wij u aan het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en strooizout tot een absoluut minimum te beperken.
- Wij willen tevens opmerken dat indien er een bronnering noodzakelijk is voor de bouw van de te verplaatsen supermarkt, er vooraf contact dient te worden opgenomen met team Vergunningen van het Waterschap Peel en Maasvallei.
- Tot slot wijzen wij u erop dat er geen wateroverlast voor derden mag optreden als gevolg van de genomen maatregelen.

Mits aan de bovengenoemde opmerkingen wordt voldaan, verstrekken wij een positief wateradvies voor dit initiatief. Met vragen kunt u zich richten tot de heer P. Caris ([patrick.caris@wpm.nl](mailto:patrick.caris@wpm.nl)).