

ARCHIEF

i.a.a. v&h (team vergunningen)

uw kenmerk: 20100223/BD/ML
ons kenmerk: ka/Mest/wt/2010.4994
uw brief van: 23 februari 2010
datum: 30 maart 2010
verzonden:

Gemeente Horst aan de Maas
Postbus 6005
5960 AA Horst

onderwerp: Wateradvies Van Lijssel / Over de Beek 1a te Tienray

Geachte College,

Op 23 februari 2010 heeft Arvalis Adviseurs namens de heer Van Lijssel bij Watertoetsloket Peel en Maasvallei een verzoek ingediend voor een beoogde uitbreiding van het bedrijf gevestigd op Over de Beek 1a te Tienray.

Het voornemen bestaat om aan de oostzijde van de locatie een nieuwe stal met omliggende verhardingen op te richten. Hemelwater afkomstig van circa 3500m² zal worden geborgen en geïnfiltreerd in een zaksloot langs de Katorsweg. Aangrenzend aan de zaksloot wordt een overloopzone gerealiseerd van circa 1.000m² grasland.

Het plan geeft ons aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen:

- In het plan wordt uitgegaan van een gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) van 80 tot 140 cm – mv. Wij adviseren de zaksloot niet dieper dan de GHG aan te leggen, en de lengte en profiel aan te passen aan de benodigde berging, met inbegrip van enkele decimeters waking.
- Vanuit het veiligheidsaspect adviseren wij u terughoudend te zijn met het inrichten van een overloopzone langs openbare wegen. Een voorziening met voldoende waking volstaat in veel gevallen voor extreme neerslagsituaties (T=100).
- De stal zal worden uitgerust met luchtwassers. Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat afvalwater van deze voorziening op het riool moet worden aangesloten. Wij adviseren u tijdig een advies voor deze 'indirecte lozing' aan te vragen bij ons team Vergunningen.
- Tot slot verzoeken wij u geen uitlogende bouwmaterialen zoals zink, lood en koper toe te passen.

Ervan uitgaande dat bovenstaande opmerkingen worden verwerkt in de waterparagraaf kunnen wij u hierbij een positief wateradvies verlenen. Met vragen over kunt u contact opnemen met de heer Oosterom (077 – 389 11 11).

Namens het watertoetsloket*,

ir. L.C. (Leen) Oosterom,
coördinator Advies

* Het watertoetsloket Peel en Maasvallei is een gezamenlijk initiatief in het kader van de watertoets van het Waterschap Peel en Maasvallei, de provincie Limburg en Rijkswaterstaat Directie Limburg. Dit (pré-)wateradvies is opgesteld door het waterschap Peel en Maasvallei. Het eventueel noodzakelijke (pré-)wateradvies van de provincie Limburg is hierin verwerkt. Het eventueel noodzakelijke (pré-)wateradvies van Rijkswaterstaat zal separaat worden verstrekt.

Zowel het waterschap als de provincie zijn binnen de kaders van hun eigen taak en bevoegdheid verantwoordelijk voor hun deel van het advies. De provincie Limburg heeft het afdelingshoofd van de afdeling Kennis en Advies en het Dagelijks Bestuur van het waterschap Peel en Maasvallei bij besluit van 12 augustus 2004, kenmerk 2004/46842, gemachtigd tot ondertekening van het wateradvies, voor wat betreft het provinciale wateradvies in het kader van de watertoets.

i.a.a. **E. Weijzen**, gemeente Horst aan de Maas, Postbus 6005, 5960 AA Horst