

Jacqueline Beusmans

Van: Raymond Sterck <R.Sterck@waterschaplimburg.nl>
Verzonden: vrijdag 17 september 2021 09:01
Aan: gemeente_HadM
Onderwerp: BP Molenstraat 31 Swolgen

Beste heer, mevrouw,

Wij geven u nogmaals aan dat het plan akkoord is, maar als er afkoppeling van hemelwater kan plaatsvinden wij dat wenselijk achten. Er is genoeg ruimte om het bestaand oppervlak af te koppelen en het hemelwater van bestaand oppervlak te infiltreren.

Wij gaan uit van 100 mm in 24 uur om het klimaat adaptief/neutral te maken.

Met vriendelijke groet,

Raymond Sterck
Adviseur plantoetsing
+31 652041195



met de omgeving, voor de omgeving



 Ja, ik meld me aan voor e-mails op maat